

序号	产品	规格	单位	数量	价格（单价）	总价	品牌
1	储能柜基础	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ18mm以内; 4. 配置#10槽钢	座	3		0.00	
2	行人电缆井	1150mm*300mm*100mm 盖板	座	1		0.00	
3	5线电缆埋管	1. 破复混凝土路面200mm; 2. 埋深距完成面600mm; 3. 线管DN110 PVC 6米	米	6		0.00	
4	PVC弯头	适配穿线管	只	10		0.00	
5	素砼垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	5		0.00	
6	设备条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	5		0.00	
7	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 240*115*53 MU10	千块	5		0.00	
8	立柱圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	6		0.00	
9	槽钢	#10槽钢	t	2		0.00	
10	钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ18mm以内	t	0.5		0.00	
11	木模	/	m²	10		0.00	
12	水泥砂浆抹面	20mm厚干混砂浆抹面	平方	15		0.00	
13	地面抹灰	20mm厚干混砂浆抹面	平方	10		0.00	
14	土方回填	1. 密实度要求:夯填	m³	5		0.00	
15	余土外运	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km	m³	2		0.00	
16	储能设备接地系统	40*4扁铁	m	30		0.00	
17	储能设备接地极	镀锌L50*50*5 L=2.5M	根	4		0.00	
18	微型消防站	手提式灭火器、推车式灭火器等灭火设备	座	1		0.00	
19	储能挂壁并网箱	1. 250A/3P ; 2. 外观丝印印刷新奥 logo; 3. 计量电表采用0.2S级; 4. 外形尺寸	台	1		0.00	
20	储能挂壁并网箱	1. 500A/3P ; 2. 外观丝印印刷新奥 logo; 3. 计量电表采用0.2S级; 4. 外形尺寸	台	1		0.00	
21	双向电流互感器	250/5 0.2s级	只	3		0.00	
22	双向电流互感器	500/5 0.2s级	只	3			
23	电能质量检测装置		台	2		0.00	
24	防孤岛装置		台	2		0.00	
25	四象限无功补偿控制器		台	2		0.00	
26	屏蔽双绞线	DJYPV1×2×1	m	100		0.00	
27	电缆	ZC-YJV-0.6/1KV-3*95+2*50	m	300		0.00	上上/远东/宝胜/金龙羽/民兴/南洋/珠江
28	电缆	ZC-YJV-0.6/1KV-3*240+2*120	m	30		0.00	上上/远东/宝胜/金龙羽/民兴/南洋/珠江
29	电缆头制作	3*95+2*50	个	6		0.00	
30	电缆头制作	3*240+2*120	个	4		0.00	
31	桥架	CT-200mm*150mm	m	100		0.00	
32	桥架支架	L50*5	kg	30		0.00	
33	送配电调试		系统	1		0.00	
34	枪型摄像机		个	3		0.00	海康威视
35	视频监控柜		个	1		0.00	含数能网关及网线
36	257kWh储能设备安装	125kW/257kWh	台	3		0.00	
37	储能区域安全标识	按新奥标准配置	项	1		0.00	
38	总计					0.00	