

序号	产品	规格	单位	数量	价格（单价）	总价	品牌
1	储能柜基础	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ18mm以内; 4. 配置#10槽钢	座	3		0.00	
2	储能检修井	800mm*300mm*100mm 盖板	座	1		0.00	
3	素砼垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	3		0.00	
4	场地硬底化	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	9		0.00	
5	防火墙条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1		0.00	
6	防火墙砌筑	混凝土砖	千块	3		0.00	
7	立柱圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2		0.00	
8	槽钢	#10槽钢	t	2		0.00	
9	钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ18mm以内	t	4.0		0.00	
10	木模	/	m²	35		0.00	
11	水泥砂浆抹面	20mm厚干混砂浆抹面	m²	15		0.00	
12	地面抹灰	20mm厚干混砂浆抹面	m²	30		0.00	
13	土方回填	1. 密实度要求:夯填	m³	24		0.00	
14	余土外运	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km	m³	30		0.00	
15	储能设备接地系统	40*4扁铁	m	30		0.00	
16	储能设备接地极	镀锌L50*50*5 L=2.5M	根	4		0.00	
17	微型消防站	手提式灭火器、推车式灭火器等灭火设备	座	1		0.00	
18	储能站围栏	1. 镀锌铁网; 2. 镀锌L50*50*5 L=2.8M 3. 立柱颜色红白相间,立柱带护盖	m²	84		0.00	
19	高压PT柜	1. 630A/3P; 2. 三相PT/0.2S; 3. 外面丝印印刷新奥Logo	面	1		0.00	安装防逆流装置
20	储能挂壁并网箱	1. 300A/3P ; 2. 外观丝印印刷新奥logo; 3. 计量电表采用0.2S级; 4. 箱体颜色	台	1		0.00	
21	储能挂壁并网箱	1. 400A/3P ; 2. 外观丝印印刷新奥logo; 3. 计量电表采用0.2S级; 4. 箱体颜色	台	1		0.00	
22	双向电流互感器	250/5 0.2s级	只	3		0.00	
23	双向电流互感器	500/5 0.2s级	只	3			
24	电能质量检测装置		台	2		0.00	
25	防孤岛装置		台	2		0.00	
26	四象限无功补偿控制器		台	2		0.00	
27	屏蔽双绞线	DJYVPV1×2×1	m	200		0.00	
28	电缆	ZC-YJV-0.6/1KV-3*150+1*70	m	40		0.00	上上/远东/宝胜/金龙羽/民兴/南洋/珠
29	电缆	ZC-YJV-0.6/1KV-3*95+1*50	m	90		0.00	上上/远东/宝胜/金龙羽/民兴/南洋/珠
30	电缆	ZC-YJV-0.6/1KV-2 (3*185+1*90)	m	20		0.00	上上/远东/宝胜/金龙羽/民兴/南洋/珠
31	电缆头制作	3*150+1*70	个	4		0.00	
32	电缆头制作	3*95+1*50	个	4		0.00	
33	电缆头制作	3*185+1*90	个	4		0.00	
34	桥架	CT-200mm*150mm	m	100		0.00	
35	桥架	CT-300mm*150mm	m	15		0.00	
36	桥架支架	L50*5	kg	40		0.00	
37	送配电调试		系统	1		0.00	
38	枪型摄像机		个	3		0.00	海康威视
39	视频监控柜		个	1		0.00	含数能网关及网线
40	261kWh储能设备安装	125kW/261kWh	台	2		0.00	甲供
41	372kWh储能设备安装	186kW/372kWh	台	1		0.00	甲供
42	储能EMS能量管理柜安		台	1		0.00	甲供
43	储能区域安全标识	按新奥标准配置	项	1		0.00	
44	总计					0.00	